

Pan
Ing. Petr Dujka
Vyšehrad 198/27
664 41 Troubsko

V Troubsku, 15. srpna 2016

Vyřízení žádosti dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Vážený pane,

na základě Zápisu o odevzdání a převzetí dokončených staveb nebo jejich ucelených částí mezi zhotovitelem a objednatelem podle obecně právních předpisů – mezi Obcí Troubsko a zhotovitelem firmou SEKV, spol. s r.o. Brno na stavbu „Troubsko, Vyšehrad, rekonstrukce VO“ bylo zjištěno, že instalované sloupy veřejného osvětlení neodpovídají požadavkům na VO dle ČSN 1320/1-3.

Z tohoto důvodu Obec Troubsko požadovala sjednání nápravy doplněním 5 ks nových světelných míst a výměnu všech instalovaných zdrojů na sodíkovou výbojku. Nová instalovaná svítidla doplní mezery mezi instalovanými stožáry VO, které jsou větší než 44 m.

Tato skutečnost byla zpracována doplněním projektové dokumentace celé stavby a toto doplnění bude řešeno až při žádosti o kolaudaci.

Situační výkres je k nahlédnutí na obecním úřadě v Troubsku v úřední dny:

v pondělí 8:00 – 11:00 hod. a 13:00 – 17:00 hod. a ve středu 8:00 – 11:00 hod. a 13:00 – 17:30 hod.

S pozdravem


Obec Troubsko
Zámecká 8
664 41 Troubsko

Irena Kynclová
Starostka Obce Troubsko